



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05 www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Невского района
Санкт-Петербург, ул. Зубковская, д. 4, тел 560-82-44

Предписание № 2-19-322/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 127
комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 127
комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга), ИНН 7811066654

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению
выявленных нарушений требований пожарной безопасности)
во исполнение распоряжения ОНДПР Невского района УНДПР ГУ МЧС России по г.
Санкт-Петербургу от 15 июня 2017 года № 2-19 – 322
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего
распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 17 июля по 21 июля 2017 года Юганцевым Сергеем Владимировичем старшим
инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Невского
района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведена внеплановая проверка объекта
защиты – объекта недвижимости по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Рыбацкий, д. 43, корп.
2, лит. А.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения
объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с: Сорокиной Таисией Владимировной – заведующим

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывает ся только выполнении е)
1	2	3	4	5
1.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о	01.05.2018	

	для отделки пола на путях эвакуации в общем коридоре 1-го этажа.	требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, ст. 134 табл. 28 (табл.29), ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 ст.13.		
2.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола на путях эвакуации в группе №4 на 1-м этажа(левое крыло здания).	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, ст. 134 табл. 28 (табл.29), ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 ст.13.	01.05.2018	
3.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола на путях эвакуации в группе №12 на 1-м этажа(левое крыло здания).	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, ст. 134 табл. 28 (табл.29), ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 ст.13.	01.05.2018	
4.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола на путях эвакуации в группе №3 на 1-м этажа(центральная часть здания).	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, ст. 134 табл. 28 (табл.29), ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 ст.13.	01.05.2018	
5.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола на путях эвакуации в группе №1 на 1-м этажа(центральная часть здания).	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, ст. 134 табл. 28 (табл.29), ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 ст.13.	01.05.2018	
6.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола на путях эвакуации в группе №2 на 1-м этажа(правое крыло здания).	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, ст. 134 табл. 28 (табл.29), ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 ст.13.	01.05.2018	
7.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола на путях эвакуации в группе №5 на 1-м этажа(правое крыло здания).	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, ст. 134 табл. 28	01.05.2018	

		(табл.29), ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 ст.13.		
8.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола на путях эвакуации в холле 2-го этажа (правое крыло здания).	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч.1 ст.6, ст. 134 табл. 28 (табл.29), ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 ст.13.	01.05.2018	
9.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола на путях эвакуации в группе №11 на 2-м этажа(правое крыло здания).	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч.1 ст.6, ст. 134 табл. 28 (табл.29), ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 ст.13.	01.05.2018	
10.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола на путях эвакуации в центральном холле 2-го этажа.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч.1 ст.6, ст. 134 табл. 28 (табл.29), ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 ст.13.	01.05.2018	
11.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола на путях эвакуации в группе № 8 на 2-м этажа(центральная часть здания).	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч.1 ст.6, ст. 134 табл. 28 (табл.29), ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 ст.13.	01.05.2018	
12.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола на путях эвакуации в группе № 9 на 2-м этажа(центральная часть здания).	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч.1 ст.6, ст. 134 табл. 28 (табл.29), ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 ст.13.	01.05.2018	
13.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола на путях эвакуации в холле 2-го этажа (левое крыло здания).	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч.1 ст.6, ст. 134 табл. 28 (табл.29), ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 ст.13.	01.05.2018	
14.	Не предоставлена документация,	Федеральный закон	01.05.2018	

	отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола на путях эвакуации в группе №7 на 2-м этажа(левое крыло здания).	Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, ст. 134 табл. 28 (табл.29), ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 ст.13.		
15.	Из групповой ячейки № 11 (2-й этаж правое крыло здания) отсутствует 2-й эвакуационный выход при одновременном пребывании более 10 человек.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч. 1 ст.6, . Свод правил (СП) 1.13130.2009 п.5.2.12	01.05.2018	
16.	Из групповой ячейки № 8 (2-й этаж центральная часть здания) отсутствует 2-й эвакуационный выход при одновременном пребывании более 10 человек.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч. 1 ст.6, . Свод правил (СП) 1.13130.2009 . п.5.2.12	01.05.2018	
17.	Из групповой ячейки № 9 (2-й этаж центральная часть здания) отсутствует 2-й эвакуационный выход при одновременном пребывании более 10 человек.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч. 1 ст.6, . Свод правил (СП) 1.13130.2009 п.5.2.12	01.05.2018	
18.	Из групповой ячейки № 7 (2-й этаж левое крыло здания) отсутствует 2-й эвакуационный выход при одновременном пребывании более 10 человек.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст.1, ч. 1 п.2 ст.6, . Свод правил (СП) 1.13130.2009 п.5.2.12	01.05.2018	
19.	Руководитель, на двери складского помещения (1-й этаж правое крыло здания, не обеспечил наличие обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	ППР в РФ, п.20	01.05.2018	
20.	Помещения прачечной не выделены противопожарными перегородками 1-го типа.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст.88,СП 4.13130.2013 п.5.2.6	01.05.2018	
21.	Помещение кладовой по хранению горючих материалов(сухая кладовая в	Федеральный закон Российской Федерации от	01.05.2018	

	пищевом блоке) не выделено противопожарной перегородкой не ниже 1-го типа.	22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст.1, ч. 1 п.2 ст.6, ст.88, СП 4.13130.2013 п.5.2.6		
22.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен зала для физкультурных занятий.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, ст. 134 табл. 28 (табл.29), ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 ст.13.	01.05.2018	
23.	Отсутствует 2-й эвакуационный выход из помещения музыкального зала.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст.1, ч. 1 п.2 ст.6, (СП) 1.13130.2009 п.5.2.12	01.05.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством

Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Невского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Юганцев Сергей Владимирович.

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) сотрудника (-ов) органа ГПН проводящего (их) проверку)



«21» июля 2017 г.

Предписание для исполнения получил: Филиппов Роман Петрович – генеральный директор

«21» июля 2017 г.

подпись